

項目	採水日	7月	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準(地下水)
カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.003mg/L 以下
鉛	(mg/L)	0.005未満	0.01mg/L 以下
六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.05mg/L 以下
全シアン	(mg/L)	不検出 (0.1未満)	検出されないこと *1
ヒ素	(mg/L)	0.005未満	0.01mg/L 以下
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	(mg/L)	不検出 (0.0005未満)	検出されないこと *1
P C B	(mg/L)	不検出 (0.0005未満)	検出されないこと *1
クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.002mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.1mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	1mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.002mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.002mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.004mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.01mg/L 以下
シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	(mg/L)	0.001未満	0.02mg/L 以下
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.006mg/L 以下
セレン	(mg/L)	0.002未満	0.01mg/L 以下
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.05mg/L 以下
ほう素	(mg/L)	0.08	1mg/L 以下 *2
フッ素	(mg/L)	0.1	0.8mg/L 以下 *2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.0	10mg/L 以下 *2

項目	採水日	7月	ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.38	1pg-TEQ/L 以下

*1 「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。

*2 地下水の環境基準である。