令和６年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分	簡易水道	採水地点名称	三神町住宅102-2
水道の名称	西部簡易水道		
水源種別	水道		

採水年月日				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.5	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.12	R6.12.4	R7.1.7	R7.2.6	R7.3.5
水温（℃）				16.5	19.0	21.0	22.0	24.5	25.5	25.8	18.2	16.0	12.0	11.0	12.0
遊離残留塩素（mg/L）				0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	1	0	3	55	0	0	0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	0.00005 未満	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	0.004 未満	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	0.7	-	-	0.8	-	-	0.8
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.05 未満	-	-	0.09	-	-	0.05 未満	-	-	0.05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	0.01 未満	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	0.03 未満	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.3	8.4	8.4	7.8	6.9	6.4	6.0	7.6	7.6	7.7	8.3	10.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	0.000001 未満	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	0.000001 未満	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	0.002 未満	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合